

**Информация АО «БАЗ»  
в сфере оказания услуг по передаче эл.энергии  
за март 2017 г.**

**1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Дата ввода в ремонт</b>	<b>Дата вывода из ремонта</b>	<b>Исполнитель</b>
1.	Подтяжка вводов 110 кВ и болтовых соединений трансформатора Т 1 ГПП «Автозаводская».	14.03.2017 г. 11-50 час.	14.03.2017 г. 15-52 час.	ЭСЦ АО «БАЗ»
2.	Доливка трансформаторного масла в количестве 350 литров в трансформаторе Т 1 ГПП «Автозаводская».	17.03.2017 г. 08-17 час.	17.03.2017 г. 11-05 час.	ЭСЦ АО «БАЗ»

**2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:**

<b>поданных заявок</b>	<b>- 0</b>
<b>заключенных договоров об осуществлении тех.присоединения</b>	<b>- 0</b>
<b>аннулированных заявок на тех.присоединение</b>	<b>- 0</b>
<b>выполненных присоединений и присоединенной мощности</b>	<b>- 0</b>