

**Информация АО «БАЗ»
в сфере оказания услуг по передаче электрической
энергии за август 2017 г.**

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Исполнитель
1.	Ремонт ВМ, чистка изоляторов, шин 6 кВ, регулировка привода разъединителей 6 кВ, болтовых соединений, испытание шин, проверка и наладка защиты фидера КТП-58 яч.22 в ЗРУ-6 кВ РП-4.	22.08.2017 г. 09-00 час.	24.08.2017 г. 10-50 час.	ЭТЛ, Участок в/в оборудования АО «БАЗ»
2.	Ремонт ВМ, чистка изоляторов, шин 6 кВ, регулировка привода разъединителей 6 кВ, болтовых соединений, испытание шин, проверка и наладка защиты фидера КТП-59 яч.9 в ЗРУ-6 кВ РП-4.	25.08.2017 г. 09-30 час.	25.08.2017 г. 14-25 час.	ЭТЛ, Участок в/в оборудования АО «БАЗ»

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:

поданных заявок	- 0
заключенных договоров об осуществлении тех.присоединения	- 0
аннулированных заявок на тех.присоединение	- 0
выполненных присоединений и присоединенной мощности	- 0