

**Информация АО «БАЗ»
в сфере оказания услуг по передаче эл.энергии
за октябрь 2016 г.**

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Исполнитель
1.	Ремонт выключателя масляного, регулировка привода ВМ, проверка и наладка РЗиА фидера КТПпром.база ОКСА т-2 в РУ- 6 кВ РП-8.	26.10.2016 г. 15-15 час.	01.11.2016 г. 15-30 час.	СГЭ АО «БАЗ»

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:

поданных заявок	- 0
заключенных договоров об осуществлении тех.присоединения	- 0
аннулированных заявок на тех.присоединение	- 0
выполненных присоединений и присоединенной мощности	- 0