

# Информация АО «БАЗ» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии за июнь 2017 г.

## 1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Исполнитель
1.	Отыскание места повреждения кабельной линии 6 кВ фидера 642 с ПС «Сталелитейная».	22.05.2017 г. 08-30 час.	19.06.2017 г. 14-30 час.	ЭТЛ, Участок в/в оборудования АО «БАЗ»
2.	Демонтаж и монтаж концевой разделки кабельной линии 6 кВ фидера 642 яч.8 РУ-6 кВ РП-1.	20.06.2017 г. 08-30 час.	22.06.2017 г. 14-30 час.	Участок в/в оборудования АО «БАЗ»
3.	Проверка и наладка РЗА фидера 642 яч.8 РУ-6 кВ РП-1.	23.06.2017 г. 10-20 час.	23.06.2017 г. 13-20 час.	ЭТЛ АО «БАЗ»

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:

поданных заявок	- 0
заключенных договоров об осуществлении тех.присоединения	- 0
аннулированных заявок на тех.присоединение	- 0
выполненных присоединений и присоединенной мощности	- 0

Главный инженер



В.В. Игнатов

И.о. главного энергетика



А.Г. Носов