

**Информация АО «БАЗ»
в сфере оказания услуг по передаче электрической
энергии за апрель 2019 года**

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Исполнитель
1.	Ремонт ВМ и регулировка привода фидера «резервный ввод артезианской скважины № 3» в ЗРУ-6 кВ РП-4 ячейка № 16	25.04.2019 08-30 час.	26.04.2019 15-00 час.	Участок эксплуатации в/в оборудования АО «БАЗ»
2.	Ревизия и чистка силового трансформатора 630 кВА ТП административного корпуса	30.04.2019 12-00 час.	30.04.2019 12-45 час.	Участок эксплуатации в/в оборудования АО «БАЗ»

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:

поданных заявок	- 0
заключенных договоров об осуществлении технического присоединения	- 0
аннулированных заявок на техническое присоединение	- 0
выполненных присоединений и присоединенной мощности	- 0