

**Информация АО «БАЗ»
в сфере оказания услуг по передаче электрической
энергии за сентябрь 2017 г.**


1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Исполнитель
1.	Ремонт линейного разъединителя ЛР-110кВ трансформатора Т-1 на ОРУ-110 кВ ГПП Автозаводская 110/6 кВ. Замена подвижных контактов на фазе С.	01.09.2017 г. 08-30 час.	01.09.2017 г. 15-20 час.	ЭТЛ, Участок в/в оборудования АО «БАЗ»
2.	Ревизия, подтяжка болтовых соединений, доливка трансформаторного масла в ТСН №1 в РУ-6 кВ РП-4.	07.09.2017 г. 09-10 час.	07.09.2017 г. 15-10 час.	ЭТЛ, Участок в/в оборудования АО «БАЗ»
3.	Ревизия, подтяжка болтовых соединений, доливка трансформаторного масла в ТСН №2 в РУ-6 кВ РП-4.	08.09.2017 г. 09-20 час.	08.09.2017 г. 15-20 час.	ЭТЛ, Участок в/в оборудования АО «БАЗ»

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:

поданных заявок - 0
 заключенных договоров об осуществлении тех.присоединения - 0
 аннулированных заявок на тех.присоединение - 0
 выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Главный инженер



В.В. Игнатов

Главный энергетик

А.Г. Носов

Исп. Лобанова М.В.