

**Информация АО «БАЗ»**  
**в сфере оказания услуг по передаче электрической**  
**энергии за июнь 2018 г.**

**1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:**

№ п/п	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Исполнитель
1.	Ремонт ВМ, регулировка привода, проверка и наладка РЗиА, испытание кабеля 6 кВ повышенным напряжением фидера ТПарт.скваж. №3 резервный ввод.	13.06.2018 г. 08-45 час.	15.06.2018 г. 13-34 час.	ЭТЛ АО «БАЗ»
2.	Ремонт ВМ, регулировка привода, проверка и наладка РЗиА, фидера КТП пром.базы ОКСа РУ-6 кВ РП-8.	25.06.2018 г. 08-30 час.	26.06.2018 г. 13-45 час.	ЭТЛ АО «БАЗ»

**2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (услугам) и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:**

поданных заявок - 0  
заключенных договоров об осуществлении тех.присоединения - 0  
аннулированных заявок на тех.присоединение - 0  
выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Главный инженер

  
В.В. Игнатов

Главный энергетик

А.Г. Носов

Исп. Лобанова М.В.

☎ 28-57

**Информация АО «БАЗ»  
в сфере оказания услуг по передаче электрической  
энергии за 2 квартал 2018 г.**

- 1. Количество аварийных отключений электрической энергии - нет.**
- 2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии - нет.**
- 3. Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВ и выше отсутствует.**
- 4. Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.**
- 5. Величина резервируемой максимальной мощности - нет.**
- 6. Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства не проводились.**

Главный инженер



**В.В. Игнатов**

Главный энергетик

**А.Г. Носов**

Исп. Лобанова М.В.

☎ 28-57